

学校一覧（Fグループ）

別表

番 号	学 校 名	所 在 地
1	峰山高等学校	京丹後市峰山町古殿1185
2	清新高等学校 (峰山高等学校 弥栄分校)	京丹後市弥栄町黒部380
3	丹後緑風高等学校 (網野学舎) (網野高等学校)	京丹後市網野町網野2820
4	網野高等学校 間人分校	京丹後市丹後町間人337
5	丹後緑風高等学校(久美浜学舎) (久美浜高等学校)	京丹後市久美浜町橋爪65番地

Fグループ

種類	機器名・機種		峰山高校	清新高校	丹後緑風高校 (網野学舎)	網野高校 間人分校	丹後緑風高校 (久美浜学舎)
自動火災報知設備	受信機	P - 1 級	(40 / 40)	(15 / 15)	(35 / 40) (7 / 10)	(8 / 10)	(27 / 30)
		P - 2 級					
	副受信機		(40 / 40)	(15 / 15)	(35 / 40) (7 / 10)	(8 / 10)	(27 / 30) (27 / 30)
	感知器	差動式スポット	291	81	206	31	190
		定温式スポット	21	16	15		24
		差動式分布型	10	5	12	5	10
		煙感知器	18	14	14	1	10
		発信機	37	10	24	5	23
		表示灯	37	10	24	5	23
	電 鈴	37	11	24	5	23	
漏電火災警報器	電灯漏電	2		1	1	1	
	動力漏電 回路セレクター	3		1	1		
ガス漏れ火災警報設備	受信機						
	検知器 火報兼用副盤						
非常放送設備	防災アンプ	1		1		1	
	スピーカ	64		29		29	
	遠隔操作盤			1		1	
誘導設備 誘導標識	誘導灯	避難口 大					
		避難口 中				3	
避難口 小		8			8		
通路 階段							
	誘導標識	7		7		3	
避難器具	救助袋	垂直降下	5			4	
		斜降型	4	1	4		
	避難はしご						
	緩降機降口 すべり台						
消火設備	消火栓	33	8	22	3	17	
	ポンプ	1	1	2		2	
	水源	1	1	2	1	2	
	消火器	粉末	77	29	52	13	72
		泡 強化液	4	2			
		二酸化炭素					
ハロゲン 水							
排煙設備	火報兼用盤	1		1		1	
	連動操作盤	1	1				
	火報兼用副盤		1				
	感知器	煙感知器	46	12	28		23
		熱感知器					
	防火扉	24	3	17		14	
シャッター	2	5	7		4		
非常用電源	自家発電						
	蓄電池 専用受電設備	1	1	1		1	
点検回数	総合・機器点検 (前期)	◎	◎	◎	◎	◎	
	機器点検 (後期)	◎	◎	◎	◎	◎	
	防火対象物定期点検						