

学校一覧（Bグループ）

番 号	学 校 名	所 在 地
1	東宇治高等学校	宇治市木幡平尾43ノ2
2	城南菱創高等学校	宇治市小倉町南堀池
3	菟道高等学校	宇治市五ヶ庄五雲峰4-1
4	城陽高等学校	城陽市寺田宮ノ平1
5	西城陽高等学校	城陽市枇杷庄京縄手46-1
6	京都八幡高等学校	八幡市男山吉井7
7	久御山高等学校	久世郡久御山町字林
8	田辺高等学校	京田辺市河原神谷24
9	木津高等学校	木津川市木津内田山34
10	南陽高等学校	木津川市兜台6丁目2番地
11	宇治支援学校	宇治市広野町丸山10
12	城陽支援学校	城陽市中芦原1-4
13	八幡支援学校 (京都八幡高校南分校含む)	八幡市内里柿谷16の1
14	南山城支援学校	相楽郡精華町大字山田

Bグループ

種類	機器名・機種		東宇治高校	城南菱創高校	菟道高校	城陽高校	西城陽高校	京都八幡高校	久御山高校	田辺高校	木津高校	南陽高校	宇治支援学校	城陽支援学校	京都八幡(南分校)八幡支援学校	南山城支援学校	
自動火災報知設備	受信機	P-1級	(35 / 40)	(44 / 50)	(36 / 40)	(34 / 40)	(37 / 40)	(46 / 50)	(36 / 40)	(45 / 50) (5 / 5)	(39 / 40) (4 / 10)	(46 / 50)	(46 / 40)	(23 / 30)	(16 / 40)	(25 / 30) (13 / 15)	
		P-2級															
	副受信機		(35 / 40)	(44 / 50)	(36 / 40)	(34 / 40)	(37 / 40)	(37 / 40)	(46 / 50)	(36 / 40)		(39 / 40)	(46 / 50) (46 / 50)		(23 / 30) (23 / 30)	(16 / 40)	(25 / 30)
	感知器	差動式スポット	229	254	168	226	147	193	231	321	253	183	321	108	329	205	
		定温式スポット	15	19	21	12	31	9	24	18	24	16	77	29	28	31	
		差動式分布型	4	11	14	10	12	6	13	8	20	16	8	4	12	4	
		煙感知器	14	21	10	8	10	14	11	41	12	7	72	32	67	44	
発信機		29	34	27	29	26	36	29	38	35	29	25	14	44	24		
表示灯		29	34	27	29	26	36	29	38	35	29	25	14	44	24		
電 鈴	33	34	30	29	26	36	29	40	35	31		14	25	24			
漏電火災警報器	電灯漏電	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		2	
	動力漏電	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1						
ガス漏れ火災警報設備	受信機												1		1		
	検知器												45		19		
非常放送設備	防火アンプ	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
	スピーカー	110	136	31	116	99	50	43	140	145	131	359	83	250	152		
	遠隔操作盤			1		1		1		1	1	2	1	1			
誘導設備 誘導標識	誘導灯	避難口 大			1	8		5	7	9		49	2	41	25		
		避難口 中			4		7	2	4					40			
		避難口 小	7		1									30	23		
通路階段											30	13	30	23			
誘導標識		5	32		53						34			15			
避難器具	救助袋	2	2		5		4	2	5								
	垂直降下斜降型	6	8							5							
消火設備	消火栓		27	30	26	29	23	34	22	35	34	26	24	14	43	16	
		ポンプ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
	水源	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
	消火器	粉末	45	71	58	53	70	74	55	123	104	64	81	43	119	56	
		泡強化液 二酸化炭素 ハロゲン 水														4 9	
排煙設備	火報兼用盤	1	1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	2	
	運動操作盤	10	1		1	1	3		3	4		1					
	火報兼用副盤			1				2		1						1	
	感知器	42	39	41	6	28	66	42	38	34	68	81	37	45	23		
	熱感知器		24														
非常用電源	防火扉	7	1	12	6	36	22	40	6	24	67	29	19	73	13		
	シャッター	18	31	14	4	24	1	16	5			5	9	17	2		
点検回数	自家発電蓄電池											1	1	1	1		
	専用受電設備	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
点検回数	総合・機器点検(8月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	機器点検(3月)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	防火対象物定期点検											◎	◎	◎	◎	◎	