

設計図書に関する質疑回答書

(入札名) 京都府立桃山高等学校長寿命化(大規模)改修工事仮設校舎賃貸借

質疑番号	図番および質問事項	質問	回答
1	支払い条件	今回賃貸借物件で、支払い方法は毎月支払い33ヶ月の契約金額を33で除して得た金額1千円未満の端数が生じた場合は最終月に加えるものとしてよろしいでしょうか。	予算の関係上、落札金額によっては、質問に記載通りの支払いにならない場合がある。
2	特記仕様書 P.9	LAN設備において、アクセスポイント・HUBは別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	KA-11図	昇降口棟付近中庭の外構撤去(植栽・噴水等)工事は別途でよろしいでしょうか。	よろしい。
4	KA-02図	防火区画を除く間仕切はエコリサイクルが可能な断熱材t=40入りの金属サンドイッチパネル間仕切へ変更してもよろしいでしょうか。	よろしい。 ただし、関係法令に必要な協議及び手続きを行うこと。 なお、この変更による借入物品の引渡日の延期は認めない。
5	KE-01図～KE-27図	電気図全て、KM-02図A棟2階の生徒会室の名称が意匠図と異なりますが、意匠図を正としてよろしいでしょうか。	各図面の該当室はKA-02図に記載のとおり「生徒会準備室」と言い換えることとする。
6	KA-09図 KC-10図	KA-09図とKC-10図で屋根勾配が異なりますがKA-09図の1/50を正としてよろしいでしょうか。	よろしい。
7	KA-02図	防火性能要求を満足させる商品とするで、柱を直接外部に露出させない仕様とすることとなっておりますが、具体的な仕様があればご指示ください。	以下の仕様で建築基準法第18条第3項の規定による確認済証を取得しています。 一般部は「両面鋼板サンドイッチパネル」 延焼の恐れのある部分は「両面鋼板サンドイッチパネル+室内側GB-R12.5※目地はパテ処理、横目地は目地テープ有り外壁目地部 ^ハ 祢固定金物に耐火目地材を設ける」
8	KA-09図	矩計図に記載、犬走りの設置範囲は室外機設置場所でよろしいでしょうか。	よろしい。
9	空調図	空調のドレン排水は既存側溝への自然放流でよろしいでしょうか。	よろしい。
10	衛生設備図	衛生器具リストは有りませんでしょうか。	参考品番を記載します。 大便器：便器C-180S ロータンクDT-4540 便座CF-49AT 紙巻器CF-AA23 小便器：小便器U-331RM フラッシュバルブUF-3J 手洗い器：手洗い器 L-15G 水栓LF-1 化粧鏡KF-3545 大便器手摺：KF-920S70D12 小便器手摺：KF-701SJ SK:S-200 流し台：BA1200 電気温水器：EHPNF12N1 多目的便所：オストメイトUAS81RDB2NW 便器BC-220SK ロータンクDT-K250 便座CF-49AT 手洗い器L-132G 水栓LF-503 スリムミラーKF-3010AS 上記同等品以上とします。
11	特記仕様書 P.9	非常放送設備において、移設となると無警戒の時期が出ますが消防協議はお済みと考えてよろしいでしょうか。	協議済み。 ただし、工事に合わせて再度施工者にて消防協議を行う事。
			以上

令和4年6月27日
入札参加者各位

京都府教育庁管理部
管理課長 壺井 康之