

# 学校一覧（Fグループ）

別表

番号	学校名	所在地
1	峰山高等学校	京丹後市峰山町古殿1185
2	清新高等学校	京丹後市弥栄町黒部380
3	丹後緑風高等学校（網野学舎）	京丹後市網野町網野2820
4	旧網野高等学校 間人分校	京丹後市丹後町間人337
5	丹後緑風高等学校（久美浜学舎）	京丹後市久美浜町橋爪65番地

Fグループ

種類	機器名・機種		峰山高校	清新高校	丹後緑風高校 (網野学舎)	旧網野高校 間人分校	丹後緑風高校 (久美浜学舎)
自動火災報知設備	受信機	P - 1級	( 40 /40)	( 15 /15)	( 35 /40) ( 7 /10)	( 8 /10)	( 27 /30)
		P - 2級					
	副受信機		( 40 /40)	( 15 /15)	( 35 /40) ( 7 /10)	( 8 /10)	( 27 /30) ( 27 /30)
	感知器	差動式スポット	255	85	191	31	189
		定温式スポット	26	17	24	6	24
		差動式分布型	10	5	12	5	10
		煙感知器	21	14	13	1	11
		発信機	37	11	24	5	23
		表示灯	37	11	24	5	23
	電 鈴	37	11	24	5	23	
漏電火災 警報器	電灯漏電	2		1	1	1	
	動力漏電	3		1	1		
	回路セレクトター						
ガス漏れ 火災警報 設備	受信機						
	検知器						
	火報兼用副盤						
非常放送 設備	防災アンプ	1		1		1	
	スピーカ	64		29		29	
	遠隔操作盤			1		1	
誘導設備 誘導標識	誘導灯	避難口 大					
		避難口 中				3	
		避難口 小	8			8	
		通路 階段					
	誘導標識	7		7		3	
避難器具	救助袋	垂直降下	3			4	
		斜降型	3	1	4		
	避難はしご						
	緩降機降口 すべり台						
消火設備	消火栓	33	8	22	3	17	
	ポンプ	1	1	2		2	
	水源	1	1	2	1	2	
					2		
	消火器	粉末	77	29	52	13	70
		泡					
		強化液	4	3			
二酸化炭素		2					
ハロゲン 水							
排煙設備	火報兼用盤	1		1		1	
	連動操作盤	1		1		2	
	火報兼用副盤			1			
	感知器	煙感知器	46	12	28		24
		熱感知器					
	防火扉	33	6	17		24	
シャッター	2		7		4		
非常用電 源	自家発電						
	蓄電池						
	専用受電設備	1	1	1		1	
点検回数	総合・機器点検 (前期)	◎	◎	◎	◎	◎	
	機器点検 (後期)	◎	◎	◎	◎	◎	
	防火対象物定期点検						