

学校一覧（Fグループ）

別表

番 号	学 校 名	所 在 地
1	峰山高等学校	京丹後市峰山町古殿1185
2	清新高等学校	京丹後市弥栄町黒部380
3	丹後緑風高等学校（網野学舎）	京丹後市網野町網野2820
4	旧網野高等学校 間人分校	京丹後市丹後町間人337
5	丹後緑風高等学校（久美浜学舎）	京丹後市久美浜町橋爪65番地

Fグループ

種類	機器名・機種		峰山高校	清新高校	丹後緑風高校 (網野学舎)	網野高校 間人分校	丹後緑風高校 (久美浜学舎)	
自動火災報知設備	受信機	P - 1級	(40 /40)	(15 /15)	(35 /40) (7 /10)	(8 /10)	(27 /30)	
		P - 2級						
	副受信機		(40 /40)	(15 /15)	(35 /40) (7 /10)	(8 /10)	(27 /30) (27 /30)	
	感知器	差動式スポット	234	86	195	31	189	
		定温式スポット	45	18	24	6	24	
		差動式分布型	10	5	12	5	10	
		煙感知器	21	11	13	1	11	
		発信機	37	11	24	5	23	
		表示灯	37	11	24	5	23	
	電 鈴	37	11	24	5	23		
漏電火災警報器	電灯漏電		2		1	1	1	
	動力漏電		3		1	1		
	回路セレクトター							
ガス漏れ火災警報設備	受信機							
	検知器							
	火報兼用副盤							
非常放送設備	防災アンプ		1		1		1	
	スピーカー	64		29			29	
	遠隔操作盤				1		1	
誘導設備 誘導標識	誘導灯	避難口 大						
		避難口 中					3	
		避難口 小	8			8		
		通路 階段						
	誘導標識		7		7		3	
避難器具	救助袋	垂直降下	3				4	
		斜降型	3	1	4			
	避難はしご							
	緩降機降口 すべり台							
消火設備	消火栓		33	8	22	3	17	
	ポンプ		1	1	2		2	
	水源		1	1	2	1	2	
						2		
	消火器	粉末		74	29	52	15	70
		泡						
		強化液		4	3			
二酸化炭素		2						
ハロゲン 水								
排煙設備	火報兼用盤		1		1		1	
	連動操作盤		1	1			2	
	火報兼用副盤			1				
	感知器	煙感知器	46	12	28		24	
		熱感知器						
	防火扉		33	6	17		24	
シャッター		2	5	7		4		
非常用電源	自家発電							
	蓄電池							
	専用受電設備		1	1	1		1	
点検回数	総合・機器点検 (前期)		◎	◎	◎	◎	◎	
	機器点検 (後期)		◎	◎	◎	◎	◎	
	防火対象物定期点検							